



SCHEDA TECNICA GASOLIO AUTOTRAZIONE LOTTO 1)

Fabbisogno stimato annuo	litri	1.900.000
Serbatoi presso ATP	n.	2
Capienza singolo serbatoio	litri	20.000
Rifornimenti annui presunti	n.	60
Riferimento normativo		UNI EN 590:2004

Caratteristiche	Misura	Valore		Metodo*
		Min.	Max.	
Acqua e sedimenti	mg/kg		200	EN ISO 12937:2000
Colore			2	EN ISO 2049
Numero di cetano		51		EN ISO 5165:1998
Indice di cetano		46		EN ISO 4264:2007
Densità a 15 °C	Kg/m ³	820	845	EN ISO 3675:1998 EN ISO 12185:1996/C1:2001
Punto d'infiammabilità	°C	➤ 55		EN ISO 2719:2002
Contenuto Biodiesel	% (V/V)		7	EN ISO 14078
Zolfo totale	mg/kg		10	EN ISO 20846:2004 EN ISO 20884:2004

* più metodi per una medesima caratteristica sono da intendersi in alternativa